

סיכום תוצאות מדידות קרינה ממקורות חשמל במוסדות
ציבור בפ"ת בהם התגלו ערכים הגבוהים מהמומלץ.
 (מעודכן ל - 10.11.2010)

מוסדות ממלכתי וממלכתי דתי.

טיפול שבוצע או נדרש.		מס' הדוח	סוג מבנה	שם המוסד	כתובת	סידורי
סטטוס	אופן הטיפול					
רמת הקרינה עומדת בהמלצות	מיגון (בחדר המנהלת)	10,019	בי"ס	ביה"ס ממ"ד כפר גנים	שולזינגר	1
רמת הקרינה עומדת בהמלצות	מיגון (בחדר המורים)	10,027	בי"ס	אולפנת ישורון תיכון	זליג בס 17	2
רמת הקרינה עומדת בהמלצות	1). טיפול בארונות חשמל 2). שינוי מקום של הרהיטים (בחדר שילוב)	20,229	בי"ס	ביה"ס ביאליק	יטקובסקי 13	3
רמת הקרינה עומדת בהמלצות	1). טיפול בארונות חשמל 2). מיגון (שני כיתות)	20,256	בי"ס	חט"ב פינברג	בן גוריון 22	4
רמת הקרינה עומדת בהמלצות	1). טיפול בתאורה (אולם ספורט) 2). שינוי בארונות חשמל	10,060	בי"ס	ביה"ס נצח ישראל - בנות	מוהליבר שמואל 10	5
רמת הקרינה עומדת בהמלצות	טיפול בארונות חשמל	20,095	בי"ס	ביה"ס נווה עוז	לוי אשכול 2	6
רמת הקרינה עומדת בהמלצות	1). שינוי מיקום הרהיטים (במזכירות)	20,097	בי"ס	חט"ב בן גוריון	אורן אבי 3	7
טיפול לא הסתיים	2). טיפול חברת חשמל (שינוי בקווי חשמל חיצוניים)					
רמת הקרינה עומדת בהמלצות	מיגון (שני כיתות) ובחדר המנהלת	20,101	בי"ס	חט"ב רשיש	אמסטרדם 11	8
רמת הקרינה עומדת בהמלצות	1). שינוי מיקום הרהיטים (בחדר המנהלת וכיתות) 2). טיפול בארונות חשמל	20,109	בי"ס	ביה"ס יסודי קפלן	קפלן 7	9
רמת הקרינה עומדת בהמלצות	מיגון (ב- 4 כיתות)	20,112	בי"ס	חט"ב אחד העם	אנדרסן 8	10

רמת הקרינה עומדת בהמלצות	1). שינוי מיקום הרהיטים (ב-4 2). טיפול בארונות חשמל	30,509	בי"ס	ביה"ס יובלים	צלאח שלום 33	11
טיפול לא הסתיים	3). מיגון בספריה					
רמת הקרינה עומדת בהמלצות	1). מיגון (ב-5 כיתות ובחדר המורים) 2). טיפול בתאורה	30,569	בי"ס	תיכון גולדה	יבנה	12
טיפול לא הסתיים	3). טיפול בכבל תת קרקעי באחריות חברת חשמל					
רמת הקרינה עומדת בהמלצות	1). מיגון (בכיתה) 2). שינוי מיקום הרהיטים (באולם הכניסה)	30,517	בי"ס	חט"ב ברנר	עין גנים 72	13
טיפול לא הסתיים	מיגון (בחדר המורים)	30,519	בי"ס	ביה"ס גורדון	וולפסון 31	14
רמת הקרינה עומדת בהמלצות	מיגון (בחדר המורים)	30,527	בי"ס	חט"ב פיינשטיין	ישעיהו ישראל 29	15
טיפול לא הסתיים	מיגון (בכיתה בחדר היועצת)	30,529	בי"ס	תיכון ברנר	ישעיהו ישראל 31	16
רמת הקרינה עומדת בהמלצות	שינוי מיקום בחדר היועצת	30,550	בי"ס	חט"ב בן צבי	רחל המשוררת 18	17
רמת הקרינה עומדת בהמלצות	מיגון (שני כיתות)	20,122	בי"ס	ביה"ס יסודי פיקא	בילו 10	18
רמת הקרינה עומדת בהמלצות	1). מיגון (שני כיתות) 2). טיפול בארונות חשמל ובתאורה	20,127	בי"ס	ביה"ס יסודי נעמי שמר	זכרון יעקב 5	19
רמת הקרינה עומדת בהמלצות	1). טיפול בארונות חשמל 2). מיגון (בשני כיתות)	20,214	בי"ס	ביה"ס יסודי קרול	הבנים 5	20
רמת הקרינה עומדת בהמלצות	1). טיפול בארונות חשמל 2). מיגון (בשני כיתות)	20,236	בי"ס	ביה"ס יסודי אורנים	תפוצות ישראל 7	21
טיפול לא הסתיים	3). טיפול חברת חשמל (שינוי בקווי חשמל חיצונים)					
רמת הקרינה עומדת בהמלצות	מיגון (בכיתה)	20,238	בי"ס	ביה"ס יסודי נר עציון	נצח ישראל 7	22
רמת הקרינה עומדת בהמלצות	1). מיגון (בשני כיתות (20,266	בי"ס	ביה"ס יסודי אהוד מנור	אליהו בן חור 14	23
טיפול לא הסתיים	2). טיפול באחריות חברת חשמל					

24	זיכרון יעקב 52	תיכון אחד העם	בי"ס	20,271	מיגון (באודיטוריום)	רמת הקרינה עומדת בהמלצות
25	סלבנדי 10	ישיבה תיכונית אמית	בי"ס	20,372	שינוי מיקום הרהיטים (בכיתה)	רמת הקרינה עומדת בהמלצות
26	הבריגדיר קיש 48	ביה"ס יסודי יסודות	בי"ס	30,602	1). שינוי מיקום הרהיטים (בספרייה)	רמת הקרינה עומדת בהמלצות
					2). ומיגון (בספרייה)	טיפול לא הסתיים
27	פוחס דוד 11	ביה"ס יסודי אמיר	בי"ס	30,590	מיגון (בכיתה)	רמת הקרינה עומדת בהמלצות
28	עין גנים 27	ביה"ס יסודי עין גנים	בי"ס	30,587	מיגון (בכיתה) ושינוי בתאורה	רמת הקרינה עומדת בהמלצות
29	רחוב הקרן	גן טז - ניצה בובליל	גן ילדים	30,295	טיפול באישור חברת חשמל	רמת הקרינה עומדת בהמלצות
30	רחוב הקרן	גן יז - ענת בן שבת	גן ילדים	30,296	טיפול באישור חברת חשמל	רמת הקרינה עומדת בהמלצות
31	רחוב יהודה הנשיא 17	גן אילנה	גן ילדים	30,299	טיפול באישור חברת חשמל	רמת הקרינה עומדת בהמלצות
32	רחוב יהודה הנשיא 17	גן יעל	גן ילדים	30,305	טיפול באישור חברת חשמל	רמת הקרינה עומדת בהמלצות
33	רחוב יהודה הנשיא 19	גן ענת	גן ילדים	30,310	1). שינוי מיקום הרהיטים	רמת הקרינה עומדת בהמלצות
					2). מיגון	טיפול לא הסתיים
34	רחוב קראוסמן 10	גן אורית טרבלסי	גן ילדים	30,298	1). מיגון 2). טיפול באישור חברת חשמל	רמת הקרינה עומדת בהמלצות
35	לבון 3	גן אלי"ע - חינוך מיוחד	גן ילדים	10,037	טיפול באישור חברת חשמל	רמת הקרינה עומדת בהמלצות
36	מוסטבוי 10	גן זוהר	גן ילדים	20,288	1). טיפול באישור חברת חשמל	רמת הקרינה עומדת בהמלצות
					2). מיגון קיר אחרי לוח חשמל	טיפול לא הסתיים
37	בן יהודה 11	גן כורכום	גן ילדים	20,292	טיפול בארונות חשמל	רמת הקרינה עומדת בהמלצות
38	בן יהודה 11/אלתר מיהוד	גן חרצית	גן ילדים	20,292	טיפול בארונות חשמל	רמת הקרינה עומדת בהמלצות
39	חדרה 20	גן לב	גן ילדים	20,526	טיפול באישור חברת חשמל	רמת הקרינה עומדת בהמלצות

רמת הקרינה עומדת בהמלצות	טיפול באישור חברת חשמל	30,469	גן ילדים	גן כו	רחוב התוף 4	40
רמת הקרינה עומדת בהמלצות	טיפול באישור חברת חשמל	30,470	גן ילדים	גן ה' דגנית	רחוב התוף 4	41
רמת הקרינה עומדת בהמלצות	טיפול באישור חברת חשמל	30,486	גן ילדים	גן ברקת - יא'	צלח שלום 32	42
טיפול לא הסתיים	טיפול בארונות חשמל	10,348	גן ילדים	גן ילדים - ברגר איריס	האר"י הקדוש 21	43

מוסדות חרדים ותורנים.

טיפול שבוצע או נדרש.		מס' הדוח	סוג מבנה	שם המוסד	כתובת	סידורי
סטטוס	אופן הטיפול					
טיפול לא הסתיים	מיגון וטיפול של חשמלאי באישור חברת חשמל	30,468	בי"ס	ביה"ס בית יעקב	מנחת שלמה 1	1
לא טופל		30,471	בי"ס	ביה"ס בית יוסף	השופר 85	2
לא טופל		30,476	בי"ס	ביה"ס היסודי - בעש"ט בנים	דרך מנחם בגין 117	3
טיפול לא הסתיים	מיגון וטיפול של חשמלאי באישור חברת חשמל	30,481	בי"ס	ביה"ס היסודי פרי מגדים	דרך מנחם בגין 125	4
לא טופל		30,487	בי"ס	תיכון בנות ציון	רחוב יהודה הנשיא 22	5
רמת הקרינה עומדת בהמלצות	שינוי מיקום הרהיטים	30,525	בי"ס	ביה"ס מעיינות	ישראל ישעיהו 28	6
לא טופל		30,538	בי"ס	ישיבת נטעי אורה	כנסת ישראל 96	7
לא טופל		20,120	בי"ס	ישיבה תיכונית אור ישראל	הרב ניימן 5	8
לא טופל		20,242	בי"ס	ישיבה תיכונית נחלת דוד	הרב ריינס 16	9
לא טופל		20,248	בי"ס	ביה"ס יסודי שארית ישראל	סביון 23	10
טיפול לא הסתיים	שינוי מיקום הרהיטים וטיפול בארונות חשמל	30,611	בי"ס	ביה"ס יסודי נאות מרגלית	המכבים 32 ב	11
לא טופל		30,636	בי"ס	ביה"ס יסודי פאר משה	קרול יעקב 20	12

לא טופל		30,594	בי"ס	תיכון בית יעקב	החמישה 8	13
לא טופל		30,500	בי"ס	תיכון נתיב התורה	עזרא ונחמיה 29	14
לא טופל		20,308	גן ילדים	גן רחל אגודת ישראל	בורוכוב 11	15
טיפול לא הסתיים	טיפול חברת חשמל (שינוי בקווי חשמל חיצוניים)	20,514	גן ילדים	גן חב"ד	פרנקפורטר 24	16
רמת הקרינה עומדת בהמלצות	שינוי מיקום הרהיטים	30,411	גן ילדים	כיתת גן הבעש"ט	רחוב מנחת שלמה 3	17
לא טופל		30,413	גן ילדים	גן מרים	רחוב קהילות יעקב 1	18
טיפול לא הסתיים	טיפול חברת חשמל (שינוי בקווי חשמל חיצוניים)	10,081	גן ילדים	גן ילדים שובו-תמי	פרנקפורטר 26	19
לא טופל		30,387	גן ילדים	פעוטון בוגרים	קהילות יעקב 1	20
לא טופל		30,388	גן ילדים	פעוטון קטנים	קהילות יעקב	21

מוסדות חינוך אחרים.

טיפול שבוצע או נדרש.		מס' הדוח	סוג מבנה	שם המוסד	כתובת	סידורי
סטטוס	אופן הטיפול					
רמת הקרינה עומדת בהמלצות	מיגון	20,107	בי"ס	תיכון עמל ב	אמסטרדם 16	1
לא טופל		30,549	בי"ס	תיכון עמל א'	דוד רמז	2
רמת הקרינה עומדת בהמלצות	שינוי מיקום הרהיטים	30,568	בי"ס	ביה"ס גן ונוף	שרעבי	3
לא טופל		10,344	בי"ס	ביה"ס - כפר הנוער אמ"ת	הרצוג 16	4
לא טופל		20,296	גן ילדים	גני ילדים ביה"ח גהה	בית חולים גהה	5

מוסדות ציבור.

טיפול שבוצע או נדרש.		מס' הדוח	סוג מבנה	שם המוסד	כתובת	סידורי
סטטוס	אופן הטיפול					
רמת הקרינה עומדת בהמלצות	טיפול של חשמלאי בתאורה	20,235	מבני ציבור	תחנה לבריאות המשפחה	היבנר 3	1
טיפול לא הסתיים	טיפול של חשמלאי בתאורה	20,261	מבני ציבור	התחנה לבריאות המשפחה	כט בנובמבר	2
רמת הקרינה עומדת בהמלצות	שינוי מיקום הרהיטים	20,279	מבני ציבור	מרכז פיס לספורט קהילתי	זכרון יעקב 50	3
טיפול לא הסתיים	שינוי בתאורה	30,596	מבני ציבור	תחנה לבריאות המשפחה	החמישה 2	4
טיפול לא הסתיים	מיגון	30,436	מבני ציבור	תחנה לבריאות המשפחה	דרך מנחם בגין 50	5
טיפול לא הסתיים	טיפול של חשמלאי בתאורה ובארונות חשמל	10,368	מבני ציבור	אולם שרת	חיים עוזר 8	6