

סיכום

תוצאות מדידות קרינה ממקורות חשמל במוסדות ציבור בפ"ת בהם התגלו ערכים הגבוהים מהמומלץ.

(מעודכן ל-30.11.2012)

מוסדות ממלכתי וממלכתי דתי.

טיפול שבוצע או נדרש.		מס' הדוח	סוג מבנה	שם המוסד	כתובת	סידורי
סטטוס	אופן הטיפול					
רמת הקרינה עומדת בהמלצות	מיגון (בחדר המנהלת)	10,019	בי"ס	ביה"ס ממ"ד כפר גנים	שולזינגר	1
רמת הקרינה עומדת בהמלצות	מיגון (בחדר המורים)	10,027	בי"ס	אולפנת ישורון תיכון	זליג בס 17	2
רמת הקרינה עומדת בהמלצות	1).טיפול בארונות חשמל 2).שינוי מקום של הרהיטים (בחדר שילוב)	20,229	בי"ס	ביה"ס ביאליק	יטקובסקי 13	3
רמת הקרינה עומדת בהמלצות	1).טיפול בארונות חשמל 2).מיגון (שני כיתות)	20,256	בי"ס	חט"ב פינברג	בן גוריון 22	4
רמת הקרינה עומדת בהמלצות	1).טיפול בתאורה (אולם ספורט) 2). שינוי בארונות חשמל	10,060	בי"ס	ביה"ס נצח ישראל - בנות	מוהליבר שמואל 10	5
רמת הקרינה עומדת בהמלצות	טיפול בארונות חשמל	20,095	בי"ס	ביה"ס נווה עוז	לוי אשכול 2	6
רמת הקרינה עומדת בהמלצות	1).שינוי מיקום הרהיטים (במזכירות)	20,097	בי"ס	חט"ב בן גוריון	אורן אבי 3	7
רמת הקרינה עומדת בהמלצות	2).טיפול חברת חשמל (שינוי בקווי חשמל חיצונים)					
רמת הקרינה עומדת בהמלצות	מיגון (שני כיתות ובחדר המנהלת)	20,101	בי"ס	חט"ב רשיש	אמסטרדם 11	8
רמת הקרינה עומדת בהמלצות	1).שינוי מיקום הרהיטים (בחדר המנהלת וכיתות) 2).טיפול בארונות חשמל	20,109	בי"ס	ביה"ס יסודי קפלן	קפלן 7	9
רמת הקרינה עומדת בהמלצות	מיגון (ב- 4 כיתות)	20,112	בי"ס	חט"ב אחד העם	אנדרסן 8	10
רמת הקרינה עומדת בהמלצות	1).שינוי מיקום הרהיטים (ב-4 כיתות וספריה) 2).טיפול בארונות חשמל	30,509	בי"ס	ביה"ס יובלים	צלאח שלום 33	11
רמת הקרינה עומדת בהמלצות	3).מיגון בספריה					

רמת הקרינה עומדת בהמלצות	(1) מיגון (ב- 5 כיתות ובחדר המורים) (2) טיפול בתאורה	30,569	בי"ס	תיכון גולדה	יבנה	12
טיפול הסתיים	(3) טיפול בכבל תת קרקעי באחריות חברת חשמל					
רמת הקרינה עומדת בהמלצות	(1) מיגון (בכיתה) (2) שינוי מיקום הרהיטים (באולם הכניסה)	30,517	בי"ס	חט"ב ברנר	עין גנים 72	13
טיפול לא הסתיים	מיגון (בחדר המורים)	30,519	בי"ס	ביה"ס גורדון	וולפסון 31	14
רמת הקרינה עומדת בהמלצות	מיגון (בחדר המורים)	30,527	בי"ס	חט"ב פיינשטיין	ישעיהו ישראל 29	15
רמת הקרינה עומדת בהמלצות	מיגון (בכיתה בחדר היועצת)	30,529	בי"ס	תיכון ברנר	ישעיהו ישראל 31	16
רמת הקרינה עומדת בהמלצות	שינוי מיקום בחדר היועצת	30,550	בי"ס	חט"ב בן צבי	רחל המשוררת 18	17
רמת הקרינה עומדת בהמלצות	מיגון (שני כיתות)	20,122	בי"ס	ביה"ס יסודי פיקא	בילו 10	18
רמת הקרינה עומדת בהמלצות	(1) מיגון (שני כיתות) (2) טיפול בארונות חשמל ובתאורה	20,127	בי"ס	ביה"ס יסודי נעמי שמר	זכרון יעקב 5	19
רמת הקרינה עומדת בהמלצות	(1) טיפול בארונות חשמל (2) מיגון (בשני כיתות)	20,214	בי"ס	ביה"ס יסודי קרול	הבנים 5	20
רמת הקרינה עומדת בהמלצות	(1) טיפול בארונות חשמל (2) מיגון (בשני כיתות)	20,236	בי"ס	ביה"ס יסודי אורנים	תפוצות ישראל 7	21
רמת הקרינה עומדת בהמלצות	(3) טיפול חברת חשמל (שינוי בקווי חשמל חיצוניים)					
רמת הקרינה עומדת בהמלצות	מיגון (בכיתה)	20,238	בי"ס	ביה"ס יסודי נר עציון	נצח ישראל 7	22
רמת הקרינה עומדת בהמלצות	(1) מיגון (בשני כיתות)	20,266	בי"ס	ביה"ס יסודי אהוד מנור	אליהו בן חור 14	23
רמת הקרינה עומדת בהמלצות	(2) טיפול באחריות חברת חשמל					
רמת הקרינה עומדת בהמלצות	מיגון (באודיטוריום)	20,271	בי"ס	תיכון אחד העם	זיכרון יעקב 52	24
רמת הקרינה עומדת בהמלצות	שינוי מיקום הרהיטים (בכיתה)	20,372	בי"ס	ישיבה תיכונית אמית	סלבנדי 10	25
רמת הקרינה עומדת בהמלצות	(1) שינוי מיקום הרהיטים (בספריה)	30,602	בי"ס	ביה"ס יסודי יסודות	הבריגדיר קיש 48	26
רמת הקרינה עומדת בהמלצות	(2) ומיגון (בספריה)					

רמת הקרינה עומדת בהמלצות	מיגון (בכיתה)	30,590	בי"ס	ביה"ס יסודי אמיר	פוחס דוד 11	27
רמת הקרינה עומדת בהמלצות	מיגון (בכיתה) ושינוי בתאורה	30,587	בי"ס	ביה"ס יסודי עין גנים	עין גנים 27	28
רמת הקרינה עומדת בהמלצות	טיפול באישור חברת חשמל	30,295	גן ילדים	גן טז - ניצה בובליל	רחוב הקרן	29
רמת הקרינה עומדת בהמלצות	טיפול באישור חברת חשמל	30,296	גן ילדים	גן יז - ענת בן שבת	רחוב הקרן	30
רמת הקרינה עומדת בהמלצות	טיפול באישור חברת חשמל	30,299	גן ילדים	גן אילנה	רחוב יהודה הנשיא 17	31
רמת הקרינה עומדת בהמלצות	טיפול באישור חברת חשמל	30,305	גן ילדים	גן יעל	רחוב יהודה הנשיא 17	32
רמת הקרינה עומדת בהמלצות	(1) שינוי מיקום הרהיטים	30,310	גן ילדים	גן ענת	רחוב יהודה הנשיא 19	33
רמת הקרינה עומדת בהמלצות	(2) מיגון					
רמת הקרינה עומדת בהמלצות	(1) מיגון (2) טיפול באישור חברת חשמל	30,298	גן ילדים	גן אורית טרבילסי	רחוב קראוסמן 10	34
רמת הקרינה עומדת בהמלצות	טיפול באישור חברת חשמל	10,037	גן ילדים	גן אלי"ע - חינוך מיוחד	לבון 3	35
רמת הקרינה עומדת בהמלצות	(1) טיפול באישור חברת חשמל	20,288	גן ילדים	גן זוהר	מוסטבוי 10	36
רמת הקרינה עומדת בהמלצות	(2) מיגון קיר אחרי לוח חשמל					
רמת הקרינה עומדת בהמלצות	טיפול בארונות חשמל	20,292	גן ילדים	גן כורכום	בן יהודה 11	37
רמת הקרינה עומדת בהמלצות	טיפול בארונות חשמל	20,292	גן ילדים	גן חרצית	בן יהודה 11 אלתר מיהוד	38
רמת הקרינה עומדת בהמלצות	טיפול באישור חברת חשמל	20,526	גן ילדים	גן לב	חדרה 20	39
רמת הקרינה עומדת בהמלצות	טיפול באישור חברת חשמל	30,469	גן ילדים	גן כו	רחוב התוף 4	40
רמת הקרינה עומדת בהמלצות	טיפול באישור חברת חשמל	30,470	גן ילדים	גן ה' דגנית	רחוב התוף 4	41
רמת הקרינה עומדת בהמלצות	טיפול באישור חברת חשמל	30,486	גן ילדים	גן ברקת - יא'	צלח שלום 32	42
רמת הקרינה עומדת בהמלצות	טיפול בארונות חשמל	10,348	גן ילדים	גן ילדים - ברגר איריס	האר"י הקדוש 21	43

מוסדות חרדים ותורנים.

טיפול שבוצע או נדרש.		מס' הדוח	סוג מבנה	שם המוסד	כתובת	סידורי
סטטוס	אופן הטיפול					
	טיפול לא הסתיים	30,468	בי"ס	ביה"ס בית יעקב	מנחת שלמה 1	1
לא טופל		30,471	בי"ס	ביה"ס בית יוסף	השופר 85	2
לא טופל		30,476	בי"ס	ביה"ס היסודי - בעש"ט בנים	דרך מנחם בגין 117	3
	רמת הקרינה עומדת בהמלצות	30,481	בי"ס	ביה"ס היסודי פרי מגדים	דרך מנחם בגין 125	4
לא טופל		30,487	בי"ס	תיכון בנות ציון	רחוב יהודה הנשיא 22	5
	רמת הקרינה עומדת בהמלצות	30,525	בי"ס	ביה"ס מעיינות	ישראל ישעיהו 28	6
לא טופל		30,538	בי"ס	ישיבת נטעי אורה	כנסת ישראל 96	7
לא טופל		20,120	בי"ס	ישיבה תיכונית אור ישראל	הרב ניימן 5	8
לא טופל		20,242	בי"ס	ישיבה תיכונית נחלת דוד	הרב ריינס 16	9
לא טופל		20,248	בי"ס	ביה"ס יסודי שארית ישראל	סביון 23	10
	טיפול לא הסתיים	30,611	בי"ס	ביה"ס יסודי נאות מרגלית	המכבים 32 ב	11
לא טופל		30,636	בי"ס	ביה"ס יסודי פאר משה	קרול יעקב 20	12
לא טופל		30,594	בי"ס	תיכון בית יעקב	החמישה 8	13
לא טופל		30,500	בי"ס	תיכון נתיב התורה	עזרא ונחמיה 29	14
לא טופל		20,308	גן ילדים	גן רחל אגודת ישראל	בורוכוב 11	15
	טיפול לא הסתיים	20,514	גן ילדים	גן חב"ד	פרנקפורטר 24	16
	רמת הקרינה עומדת בהמלצות	30,411	גן ילדים	כיתת גן הבעש"ט	רחוב מנחת שלמה 3	17
לא טופל		30,413	גן ילדים	גן מרים	רחוב קהילות יעקב 1	18

19	פרנקפורטר 26	גן ילדים שובו - תמי	גן ילדים	10,081	טיפול חברת חשמל (שינוי בקווי חשמל חיצוניים)	טיפול לא הסתיים
20	קהילות יעקב 1	פעוטון בוגרים	גן ילדים	30,387		לא טופל
21	קהילות יעקב	פעוטון קטנים	גן ילדים	30,388		לא טופל

מוסדות חינוך אחרים.

סידורי	כתובת	שם המוסד	סוג מבנה	מס' הדוח	טיפול שבוצע או נדרש.	סטטוס
1	אמסטרדם 16	תיכון עמל ב	בי"ס	20,107	מיגון	רמת הקרינה עומדת בהמלצות
2	דוד רמז	תיכון עמל א'	בי"ס	30,549	(הכיתות סגורות לשימוש)	רמת הקרינה עומדת בהמלצות
3	שרעבי	ביה"ס גן ונוף	בי"ס	30,568	שינוי מיקום הרהיטים	רמת הקרינה עומדת בהמלצות
4	הרצוג 16	ביה"ס - כפר הנוער אמית	בי"ס	10,344		רמת הקרינה עומדת בהמלצות
5	בית חולים גהה	גני ילדים ביה"ח גהה	גן ילדים	20,296		לא טופל

מוסדות ציבור.

סידורי	כתובת	שם המוסד	סוג מבנה	מס' הדוח	טיפול שבוצע או נדרש.	סטטוס
1	היבנר 3	תחנה לבריאות המשפחה	מבני ציבור	20,235	טיפול של חשמלאי בתאורה	רמת הקרינה עומדת בהמלצות
2	כט בנובמבר	התחנה לבריאות המשפחה	מבני ציבור	20,261	טיפול של חשמלאי בתאורה	טיפול לא הסתיים
3	זכרון יעקב 50	מרכז פיס לספורט קהילתי	מבני ציבור	20,279	שינוי מיקום הרהיטים	רמת הקרינה עומדת בהמלצות
4	החמישה 2	תחנה לבריאות המשפחה	מבני ציבור	30,596	טיפול חברת חשמל (שינוי בקווי חשמל חיצוניים)	טיפול לא הסתיים
5	דרך מנחם בגין 50	תחנה לבריאות המשפחה	מבני ציבור	30,436	מיגון	רמת הקרינה עומדת בהמלצות
6	חיים עוזר 8	אולם שרת	מבני ציבור	10,368	טיפול של חשמלאי בתאורה ובארונות חשמל	רמת הקרינה עומדת בהמלצות

